

25.200.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.200.1200 (151-300)

Tanımı KATI YAKITLI DÖKME DİLİMLİ KALORİFER KAZANLARI (TS EN 303-5, TS EN 12809) (İşletme Basıncı 6 atü'ye kadar) (Ölçü: Adet, Birimi (Kcal/h) kW, İhzarat: %80)

Birimi

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.200.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

SICAK SU ÜRETİCİ, KATI YAKITLI DÖKME DİLİMLİ KALORİFER KAZANLARI (TS EN 303-5, TS EN 12809) (İşletme Basıncı 6 atü'ye kadar) Ölçü (Adet, Birimi (Kcal/h) kW)
TS EN 303-5 standardında istenilen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış, Türk Standartlarından alınmış Uygunluk Belgesine sahip kazanın, standarda uygun olarak kapasite ve ısı verim raporu olan ve kapasite ve ısı değerleri TSE'lerdeki minimum değerden düşük olmayacak, kazanın imali, iş yerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi.

Not: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine, 2014/68/EU Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliđinde el ile katı yakıtla beslenen ve 50 barxlitreden daha büyük PSxV değeri olan, 110 ° C'dan daha fazla olmayan sıcaklıkta sıcak su üretmesi planlanan donanımların, bu Yönetmeliđin ekinde yer alan (EK-1) madde 2.10, madde 2.11, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (ç)'de belirtilen temel gereklere uygun olarak üretilmiş,, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş; "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliđinin Kontrolü Yönetmeliđi" ile "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliđinin Kontrolü Yönetmeliđi"ne uygun olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.200.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.