

## 25.200.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.200.1201 (151-301)

**Tanımı** 30.000 kcal/h 37 kW, KATI YAKITLI DÖKME DİLİMLİ KALORİFER KAZANLARI (TS EN 303-5, TS EN 12809) (İşletme Basıncı 6 atü'ye kadar)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	2186,00	217,00	108,50
2011	0,00	0,00	0,00
2021	5782,96	364,44	182,22
2017	2840,00	344,00	172,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	3640,00	394,00	197,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	5136,59	298,63	149,32
2015	2480,00	266,00	133,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	14020,25	556,25	278,13
2023-2	29656,25	1843,75	921,88
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	8206,25	556,25	278,13
2014	2450,00	239,00	119,50
2010	0,00	0,00	0,00
2016	2540,00	320,00	160,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	14187,13	723,13	361,57
2023-1	20296,25	1121,25	560,63
2019	4573,74	254,13	127,07

## 25.200.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

SICAK SU ÜRETİCİ, KATI YAKITLI DÖKME DİLİMLİ KALORİFER KAZANLARI (TS EN 303-5, TS EN 12809) (İşletme Basıncı 6 atü'ye kadar) Ölçü (Adet, Birimi (Kcal/h) kW)  
TS EN 303-5 standardında istenilen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış, Türk Standartlarından alınmış Uygunluk Belgesine sahip kazanın, standarda uygun olarak kapasite ve ısı verim raporu olan ve kapasite ve ısı değerleri TSE'lerdeki minimum değerden düşük olmayacak, kazanın imali, iş yerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi.  
Not: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde el ile katı yakıtla beslenen ve 50 barxlitreden daha büyük PSxV değeri olan, 110 ° C'dan daha fazla olmayan sıcaklıkta sıcak su üretmesi planlanan donanımların, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1) madde 2.10, madde 2.11, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (ç)'de belirtilen temel gereklere uygun olarak üretilmiş,, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş; "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" ile "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.200.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.