

25.206.1537 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.206.1537

Tanımı Yenilenen dikişsiz siyah boru (patent çekme çelik boru) dış çapı 368,0/8,0 mm

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	4485,30	0,00	0,00
2022-3	4485,30	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	2222,33	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	5936,37	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-2	8378,88	0,00	0,00
2021	1198,01	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

25.206.1537 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kazan aynası zedelenmeden arızalı olan duman borularının yerlerinden sökülmesi için duman sandığının yerinden çıkarılması, boruların sökülmesi uygun ölçüde yeni kazan borularının yerinetakılması ve makinato çekilmesi, sızdırmazlık tecrübesi için kazan bağlantılarının geçici olarak kapatılması ve işletme basıncının 1,5 katı hidrolik basınç testine tabi tutulması; her türlü malzeme, işçilik ve zayıat dâhil kazanın işler halde teslimi.

25.206.1537 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.