

## 25.225.3013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.225.3013 (165-729)</b>
<b>Tanımı</b>	Panel radyatör, (Tip 11) 800
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	111,00	4,00	2,00
2014	115,00	4,40	2,20
2016	129,00	5,90	2,95
2020	345,44	29,21	14,61
2015	122,00	4,90	2,45
2018	185,00	7,30	3,65
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	1272,00	109,50	54,75
2022-2	1065,00	54,38	27,19
2022-3	1081,31	70,69	35,35
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	666,88	54,38	27,19
2021	430,94	35,65	17,82
2005	0,00	0,00	0,00
2017	148,00	6,35	3,18
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	260,85	24,86	12,43
2023-2	1643,13	178,13	89,07

## 25.225.3013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### PANEL RADYATÖRLER (Ölçü: m)

Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-1 standardına uygun, ısı güçlerini onaylanmış kuruluş tarafından laboratuvar raporuyla kanıtlayan, su geçen yüzeylerde TS EN 10130 standardına göre Fe P01 kalite ve minimum 1,11 mm kalınlıkta sođuk çekilmiş sacdan imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş, TS EN 442/2 standardına göre test edilerek ısı güçleri tespit edilmiş, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak, radyatör montaj elemanları, pürjör dâhil iş yerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.225.3013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.