

25.225.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.225.4002 (165-902)

Tanımı Eksenler arası mesafe (mm): 400-500 Yükseklik (mm): 600, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	132,00	4,00	2,00
2021	278,71	30,74	15,37
2023-1	981,88	94,38	47,19
2011	0,00	0,00	0,00
2014	146,00	4,40	2,20
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	637,85	46,88	23,44
2022-3	651,91	60,94	30,47
2018	136,00	7,30	3,65
2022-1	430,63	46,88	23,44
2020	223,58	25,20	12,60
2003	0,00	0,00	0,00
2019	168,38	21,44	10,72
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	1395,63	153,13	76,57
2007	0,00	0,00	0,00
2017	135,00	6,35	3,18
2015	154,00	4,90	2,45
2016	141,00	5,90	2,95

25.225.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler (Ölçü: Adet)

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar %50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.

25.225.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.