

25.225.4007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.225.4007 (165-907)

Tanımı Eksenler arası mesafe (mm): 400-500 Yükseklik (mm): 1.100, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	239,00	4,00	2,00
2014	263,00	4,40	2,20
2022-1	586,88	46,88	23,44
2022-2	878,48	46,88	23,44
2022-3	892,54	60,94	30,47
2016	251,00	5,90	2,95
2023-2	2016,88	153,13	76,57
2023-1	1425,63	94,38	47,19
2021	379,06	30,74	15,37
2015	277,00	4,90	2,45
2017	240,00	6,35	3,18
2018	241,00	7,30	3,65
2019	288,26	21,44	10,72
2020	350,73	25,20	12,60

25.225.4007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler (Ölçü: Adet)

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar %50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.

25.225.4007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.