

## 25.225.4020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.225.4020 (165-920)

**Tanımı** Eksenler arası mesafe (mm): 500-600 Yükseklik (mm): 1.750, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	451,00	4,40	2,20
2015	474,00	4,90	2,45
2021	777,44	30,74	15,37
2017	409,00	6,35	3,18
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	1827,50	46,88	23,44
2020	540,16	25,20	12,60
2022-1	1203,13	46,88	23,44
2013	410,00	4,00	2,00
2023-2	4391,88	153,13	76,57
2018	410,00	7,30	3,65
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	481,23	21,44	10,72
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	1841,56	60,94	30,47
2012	0,00	0,00	0,00
2016	429,00	5,90	2,95
2023-1	3121,88	94,38	47,19

## 25.225.4020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler (Ölçü: Adet)

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar %50 eksiltılarak, montaj bedelleri eksiltirmeden aynen uygulanır.

## 25.225.4020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.