

## 25.225.4021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.225.4021 (165-921)

**Tanımı** Eksenler arası mesafe (mm): 600-700 Yükseklik (mm): 500, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	1351,88	94,38	47,19
2023-2	1914,38	153,13	76,57
2015	170,00	4,90	2,45
2022-1	526,88	46,88	23,44
2013	146,00	4,00	2,00
2018	149,00	7,30	3,65
2019	183,23	21,44	10,72
2016	155,00	5,90	2,95
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	340,40	30,74	15,37
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	786,08	46,88	23,44
2022-3	800,14	60,94	30,47
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	238,76	25,20	12,60
2017	148,00	6,35	3,18
2014	161,00	4,40	2,20

## 25.225.4021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler (Ölçü: Adet)

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar %50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltirmeden aynen uygulanır.

## 25.225.4021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.