

## 25.225.4022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.225.4022 (165-922)

**Tanımı** Eksenler arası mesafe (mm): 600-700 Yükseklik (mm): 600, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	193,00	4,40	2,20
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	203,00	4,90	2,45
2022-1	609,38	46,88	23,44
2013	175,00	4,00	2,00
2022-3	927,19	60,94	30,47
2020	282,46	25,20	12,60
2023-2	2216,88	153,13	76,57
2004	0,00	0,00	0,00
2017	177,00	6,35	3,18
2008	0,00	0,00	0,00
2019	216,34	21,44	10,72
2021	394,13	30,74	15,37
2023-1	1568,13	94,38	47,19
2018	178,00	7,30	3,65
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	913,13	46,88	23,44
2016	185,00	5,90	2,95

## 25.225.4022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler (Ölçü: Adet)

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar %50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.

## 25.225.4022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.