

## 25.225.4028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.225.4028 (165-928)

**Tanımı** Eksenler arası mesafe (mm): 600-700 Yükseklik (mm): 1.250, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	1039,38	46,88	23,44
2017	352,00	6,35	3,18
2019	416,14	21,44	10,72
2013	352,00	4,00	2,00
2014	388,00	4,40	2,20
2015	408,00	4,90	2,45
2016	369,00	5,90	2,95
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	1575,33	46,88	23,44
2022-3	1589,39	60,94	30,47
2023-1	2464,38	94,38	47,19
2021	671,88	30,74	15,37
2010	0,00	0,00	0,00
2018	353,00	7,30	3,65
2020	479,10	25,20	12,60
2023-2	3471,88	153,13	76,57

## 25.225.4028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler (Ölçü: Adet)

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar %50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltirmeden aynen uygulanır.

## 25.225.4028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.