

25.245.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.245.1108 (173-108)
Tanımı	324/5,6 Ø mm dikişli borulu, Kollektör borusu
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	146,00	26,90	13,45
2016	131,00	25,00	12,50
2015	117,00	20,80	10,40
2003	0,00	0,00	0,00
2014	114,00	18,70	9,35
2022-2	1368,15	97,50	48,75
2022-3	1397,40	126,75	63,38
2021	414,20	63,86	31,93
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	95,00	17,00	8,50
2022-1	699,75	97,50	48,75
2023-1	1468,50	196,63	98,32
2019	266,06	44,53	22,27
2018	177,00	30,90	15,45
2020	293,94	52,34	26,17
2023-2	2003,88	325,00	162,50

25.245.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kollektör borusu: (Ölçü: m)

Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli saca kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi .

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.245.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.