

25.245.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.245.1109 (173-109)
Tanımı	407/6,3 Ø mm dikişli borulu, Kollektör borusu
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	900,50	97,50	48,75
2013	120,00	18,00	9,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	144,00	19,80	9,90
2018	222,00	32,60	16,30
2022-2	1893,75	97,50	48,75
2022-3	1923,00	126,75	63,38
2017	183,00	28,40	14,20
2023-2	2698,25	325,00	162,50
2015	147,00	22,00	11,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	1993,75	196,63	98,32
2021	530,64	63,86	31,93
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	347,66	44,53	22,27
2020	374,24	52,34	26,17
2016	164,00	26,40	13,20

25.245.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kollektör borusu: (Ölçü: m)

Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli sacı kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışı doğru şişirmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi .

25.245.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.