

## 25.245.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.245.2005 (173-305)</b>
<b>Tanımı</b>	Ağız çapı 40 Ø mm, Kollektör ağızlıkları
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	99,34	17,25	8,63
2022-3	104,59	22,50	11,25
2014	8,40	3,30	1,65
2020	31,64	9,23	4,62
2017	17,20	4,75	2,38
2013	7,00	3,00	1,50
2022-1	67,00	17,25	8,63
2018	20,70	5,45	2,73
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	197,50	35,00	17,50
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	44,88	11,25	5,63
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	268,75	57,50	28,75
2019	29,20	7,85	3,93
2015	12,90	3,65	1,83
2016	15,50	4,40	2,20

## 25.245.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kollektör borusu (Ölçü: m)

Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli sac la kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektör ağızı için 50 c metreden fazla kollektör borusu bedeli ödenmez. Fazla boy için ilgili boru bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.245.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.