

25.245.2013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.245.2013 (173-313)
Tanımı	Ağız çapı 250 Ø mm, Kollektör ağızlıkları
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	31,20	7,70	3,85
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	305,75	34,50	17,25
2005	0,00	0,00	0,00
2016	69,00	10,30	5,15
2013	26,00	7,00	3,50
2021	205,95	22,50	11,25
2004	0,00	0,00	0,00
2015	61,50	8,55	4,28
2010	0,00	0,00	0,00
2020	140,75	18,45	9,23
2018	96,00	12,80	6,40
2023-1	945,00	70,00	35,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	1252,50	115,00	57,50
2008	0,00	0,00	0,00
2017	79,00	11,10	5,55
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	482,06	34,50	17,25
2022-3	492,56	45,00	22,50
2019	132,18	15,70	7,85

25.245.2013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kollektör borusu (Ölçü: m)

Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli sac la kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektör ağızı için 50 c metreden fazla kollektör borusu bedeli ödenmez. Fazla boy için ilgili boru bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.245.2013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.