

25.250.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.250.2302 (164-200)
Tanımı	Ø=100 mm 3 Atmosfer kadar bölüntülü, MANOMETRE
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	25,00	3,70	1,85
2013	24,00	2,50	1,25
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	79,89	18,76	9,38
2015	26,80	3,05	1,53
2021	57,85	12,29	6,14
2018	32,30	4,60	2,30
2019	47,10	8,58	4,29
2017	28,50	4,00	2,00
2022-2	119,63	18,76	9,38
2022-3	125,24	24,38	12,19
2020	52,44	10,06	5,03
2014	26,40	2,75	1,38
2023-1	210,31	37,81	18,91
2023-2	321,25	62,50	31,25

25.250.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

MANOMETRE (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardı ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, aşağıda belirtilen çaplarda, skalası kolay okunabilir, 3 ağızlı musluklu komple manometrenin iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.250.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.