

25.250.2309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.250.2309 (164-900)
Tanımı	Ø=160 mm 15 Atmosfer kadar bölüntülü, MANOMETRE
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	81,00	4,00	2,00
2013	45,00	2,50	1,25
2022-1	133,76	18,76	9,38
2018	92,00	4,60	2,30
2016	66,50	3,70	1,85
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	361,56	37,81	18,91
2019	58,66	8,58	4,29
2015	69,00	3,05	1,53
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	208,51	18,76	9,38
2022-3	214,13	24,38	12,19
2021	97,69	12,29	6,14
2023-2	548,75	62,50	31,25
2020	65,15	10,06	5,03
2014	49,50	2,75	1,38

25.250.2309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

MANOMETRE (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardı ve 2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, aşağıda belirtilen çaplarda, skalası kolay okunabilir, 3 ağızlı musluklu komple manometrenin iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.250.2309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.