

25.250.4504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.250.4504 (169-1214)

Tanımı Anma debisi: 3,5 m³/h, DN 20-25, Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	1540,00	54,50	27,25
2022-1	2837,50	187,50	93,75
2016	1490,00	50,50	25,25
2022-2	4560,00	187,50	93,75
2022-3	4616,25	243,75	121,88
2014	1280,00	36,00	18,00
2023-2	7185,00	625,00	312,50
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	5844,38	378,13	189,07
2021	2045,99	122,81	61,41
2013	1183,00	58,00	29,00
2020	1897,99	100,64	50,32
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	1882,98	85,63	42,82
2018	1550,00	62,00	31,00
2015	1410,00	40,00	20,00

25.250.4504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Isı Ölçer (Isı Sayacı, Kalorimetre) (Ölçü: Adet. İhzarat: %80)

TS EN 1434-1/2/3/4/5 standardında, AT Tip Onay belgeli, debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik arayüz ve M-bus, RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, A veya C sınıfı çevre şartlarında kullanılan, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 °C-120 °C sıcaklık ölçüm aralığında, deđişebilen pilli, (montaj için 6 m, split tiplerde hesaplama birimi için 5 m kablo dâhil) mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dâhil iş yerinde temini, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.250.4504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.