

## 25.250.4508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.250.4508 (169-1218)

**Tanımı** Anma debisi: 25,0 m<sup>3</sup>/h, DN 65, Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	3206,00	81,00	40,50
2018	5540,00	124,00	62,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	4440,00	109,00	54,50
2014	3470,00	71,00	35,50
2005	0,00	0,00	0,00
2020	5306,20	161,00	80,50
2021	5457,48	196,50	98,25
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	13438,13	300,00	150,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	8262,50	300,00	150,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	5282,20	137,00	68,50
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	20712,50	1000,00	500,00
2022-3	13528,13	390,00	195,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	3820,00	79,00	39,50
2023-1	17030,00	605,00	302,50
2016	4030,00	101,00	50,50

## 25.250.4508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Isı Ölçer (Isı Sayacı, Kalorimetre) (Ölçü: Adet. İhzarat: %80)

TS EN 1434-1/2/3/4/5 standardında, AT Tip Onay belgeli, debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik arayüz ve M-bus, RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, A veya C sınıfı çevre şartlarında kullanılan, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 °C-120 °C sıcaklık ölçüm aralığında, deđişebilen pilli, (montaj için 6 m, split tiplerde hesaplama birimi için 5 m kablo dâhil) mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dâhil iş yerinde temini, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.250.4508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.