

25.260.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.260.1204 (174-1204)
Tanımı	10 m³/h, Ø219, DN 80, FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ-GÖVDE ÇAPI-GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	2907,13	113,13	56,57
2022-3	2941,06	147,06	73,53
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	1700,63	113,13	56,57
2017	743,00	25,80	12,90
2014	0,00	0,00	0,00
2019	841,11	51,71	25,86
2011	0,00	0,00	0,00
2016	621,00	24,00	12,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	1123,46	74,15	37,08
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	4140,38	227,88	113,94
2023-2	6240,63	371,88	185,94
2008	0,00	0,00	0,00
2015	562,40	20,00	10,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	1087,00	60,78	30,39
2018	819,00	29,60	14,80

25.260.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

DENGE TANKI (Ölçü: Adet)

ısıtma ve sođutma sistemlerinde ısı dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sağlamak için imal edilmiş, projede belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn'yi aşmayan, su giriş ve çıkış ağızları projede belirtildiđi gibi, hava atma, duyar eleman ve boşaltma ağızları olan, iç kısmında su giriş ağızı karşısında delikli sacdan bölmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen denge tankının iş yerinde temini ve montajının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.260.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.