

25.264.2109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.264.2109 (176-309)

Tanımı Su seviyesi göstergesi, Flanşlar arası 69 cm, 10 Atmosfere kadar basınçlar için: Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	11726,25	275,00	137,50
2022-2	4444,00	82,50	41,25
2022-3	4468,75	107,25	53,63
2014	1040,00	13,20	6,60
2016	942,00	17,70	8,85
2023-1	7800,13	166,38	83,19
2019	1538,90	37,68	18,84
2017	1090,00	19,10	9,55
2018	1150,00	21,90	10,95
2015	939,00	14,70	7,35
2021	2022,90	54,04	27,02
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	3132,50	82,50	41,25
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	1875,78	44,29	22,15
2011	0,00	0,00	0,00
2013	977,00	12,00	6,00

25.264.2109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

SU SEVİYESİ GÖSTERGESİ (Ölçü: Adet, İhzarat: %60).

Buhar kazanlarında, kapalı genişleme deposunda veya hidroforlarda akışkanın seviyesini gösterecek uygun uzunlukta cam borulu veya raflexcamlı pirinç veya çelik gövdeli üç ağızlı muslukları ile komple su seviyesi göstergesinin iş yerinde temini ve yerine montajı. (En az 31 cm boyunda)

25.264.2109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.