

25.264.2112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.264.2112 (176-312)

Tanımı Su seviyesi göstergesi, Flanşlar arası 90 cm, 10 Atmosfere kadar basınçlar için: Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesiatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2018	1430,00	23,60	11,80
2014	1290,00	14,30	7,15
2021	2436,19	68,78	34,39
2020	2258,59	56,35	28,18
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	5342,38	105,00	52,50
2008	0,00	0,00	0,00
2013	1210,00	13,00	6,50
2022-1	3767,50	105,00	52,50
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	14500,00	350,00	175,00
2015	1170,00	15,90	7,95
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	5373,88	136,50	68,25
2005	0,00	0,00	0,00
2016	1180,00	19,10	9,55
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	9639,25	211,75	105,88
2017	1360,00	20,60	10,30
2006	0,00	0,00	0,00
2019	1853,06	47,95	23,98

25.264.2112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

SU SEVİYESİ GÖSTERGESİ (Ölçü: Adet, İhzarat: %60).

Buhar kazanlarında, kapalı genişleme deposunda veya hidroforlarda akışkanın seviyesini gösterecek uygun uzunlukta cam borulu veya raflexcamlı pirinç veya çelik gövdeli üç ağızlı muslukları ile komple su seviyesi göstergesinin iş yerinde temini ve yerine montajı. (En az 31 cm boyunda)

25.264.2112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.