

25.266.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.266.2101
Tanımı	5 m3/h debide Yıkama işlemlerinde kullanılacak Bag filtre
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	16033,50	375,00	187,50
2023-2	24675,00	1250,00	625,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-3	16146,00	487,50	243,75
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	11325,00	375,00	187,50
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	18768,75	756,25	378,13
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

25.266.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Paslanmaz AISI 304 gövdeli, Filtre aralığı 1-50 mikron, filtrelerin boyutu en az 20" olan, drenaj ve hava alma valfleri ile birlikte, filtreleri kolaylıkla deđişebilen, çalışma basıncı 10 bar olan , demir tutucu elektrod içeren torba filtreler yıkama sonrasında da tesisatta kalıcı olmak üzere kullanılacaktır. Bag (torba) filtrelerin temini ve projesine uygun olarak montajı.

25.266.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.