

## 25.266.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.266.2103

**Tanımı** 20 m3/h debide Yıkama işlemlerinde kullanılacak Bag filtre

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	28934,75	585,00	292,50
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	28799,75	450,00	225,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2023-2	43900,00	1500,00	750,00
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	20275,00	450,00	225,00
2019	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	33520,00	907,50	453,75
2003	0,00	0,00	0,00

## 25.266.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Paslanmaz AISI 304 gövdeli, Filtre aralığı 1-50 mikron, filtrelerin boyutu en az 20" olan, drenaj ve hava alma valfleri ile birlikte, filtreleri kolaylıkla deđişebilen, çalışma basıncı 10 bar olan , demir tutucu elektrod içeren torba filtreler yıkama sonrasında da tesisatta kalıcı olmak üzere kullanılacaktır. Bag (torba) filtrelerin temini ve projesine uygun olarak montajı.

## 25.266.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.