

## 25.282.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.282.1107 (409-107)

**Tanımı** 10.000 l/h, 3 Atmosfer basınçlı, YAĞ-YAKIT POMPALARI (TSE kalite belgeli)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	980,00	47,00	23,50
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	9500,00	362,50	181,25
2014	1030,00	58,50	29,25
2016	1840,00	81,50	40,75
2023-1	23605,00	730,00	365,00
2022-2	13429,13	362,50	181,25
2022-3	13537,88	471,25	235,63
2023-2	44650,00	1187,50	593,75
2017	1970,00	88,00	44,00
2015	1530,00	65,00	32,50
2018	2330,00	101,00	50,50
2021	6135,94	237,63	118,81
2019	2984,54	165,75	82,88
2020	4000,11	194,75	97,38

## 25.282.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

YAĐ-YAKIT POMPALARI (Ölçü: Adet)

1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteli ağır yağla vereceđi debi ve basınç miktarı aŐađıda belirtilen (30 °Cda 600 Redwood 1 saniye veya 69 °C'de 3500 Redwood 1 saniyeye tekabül eder) Yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte fiyatın dıŐında kalmak üzere iŐ yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.282.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.