

25.282.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.282.1207 (409-207)

Tanımı 10.000 l/h, 6 Atmosfer basınçlı, YAĞ-YAKIT POMPALARI (TSE kalite belgeli)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2013	1176,00	47,00	23,50
2011	0,00	0,00	0,00
2016	2208,00	81,50	40,75
2018	2796,00	101,00	50,50
2003	0,00	0,00	0,00
2017	2364,00	88,00	44,00
2019	3581,45	165,75	82,88
2005	0,00	0,00	0,00
2020	4800,13	194,75	97,38
2014	1236,00	58,50	29,25
2022-1	11400,00	362,50	181,25
2021	7363,13	237,63	118,81
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	16114,96	362,50	181,25
2022-3	16245,46	471,25	235,63
2007	0,00	0,00	0,00
2015	1836,00	65,00	32,50
2023-1	28326,00	730,00	365,00
2023-2	53580,00	1187,50	593,75
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

25.282.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

YAĐ-YAKIT POMPALARI (Ölçü: Adet)

1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteli ağır yağla vereceđi debi ve basınç miktarı aŐađıda belirtilen (30 °C'da 600 Redwood 1 saniye veya 69 °C'de 3500 Redwood 1 saniyeye tekabül eder) Yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte fiyatın dıŐında kalmak üzere iŐ yerinde temini ve yerine montajı.

25.282.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.