

25.282.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.282.1306 (409-306)

Tanımı 6.000 l/h, 9 Atmosfer basınçlı, YAĞ-YAKIT POMPALARI (TSE kalite belgeli)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	1885,00	79,50	39,75
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	2652,00	98,00	49,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	2171,00	85,50	42,75
2006	0,00	0,00	0,00
2020	4542,04	178,48	89,24
2008	0,00	0,00	0,00
2021	6963,62	217,75	108,88
2022-2	15234,13	332,19	166,10
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	10783,10	332,19	166,10
2022-3	15363,70	431,85	215,93
2013	968,50	47,00	23,50
2023-2	34695,78	1089,06	544,53
2019	3390,06	151,89	75,95
2015	1508,00	63,50	31,75
2011	0,00	0,00	0,00
2014	1017,90	57,00	28,50
2023-1	23814,70	669,00	334,50

25.282.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

YAĞ-YAKIT POMPALARI (Ölçü: Adet)

1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteli ağır yağla vereceği debi ve basınç miktarı aşağıda belirtilen (30 °C'da 600 Redwood 1 saniye veya 69 °C'de 3500 Redwood 1 saniyeye tekabül eder) Yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte fiyatın dışında kalmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.282.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.