

25.282.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.282.1403 (409-403)

Tanımı 2.000 l/h, 15 Atmosfer basınçlı, YAĞ-YAKIT POMPALARI (TSE kalite belgeli)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	11944,13	294,38	147,19
2022-3	12076,59	382,69	191,35
2013	603,00	47,00	23,50
2021	5477,33	192,96	96,48
2017	1473,00	81,00	40,50
2016	1152,00	75,00	37,50
2018	2100,00	93,00	46,50
2015	921,00	60,00	30,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	8485,32	294,38	147,19
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	26423,45	965,63	482,82
2014	634,50	54,00	27,00
2019	2681,15	134,59	67,30
2023-1	18718,70	592,88	296,44
2020	3584,24	158,15	79,08

25.282.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

YAĐ-YAKIT POMPALARI (Ölçü: Adet)

1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteli ağır yağla vereceđi debi ve basınç miktarı aşağıda belirtilen (30 °C'da 600 Redwood 1 saniye veya 69 °C'de 3500 Redwood 1 saniyeye tekabül eder) Yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte fiyatın dışında kalmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.282.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.