

## 25.282.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.282.1404 (409-404)

**Tanımı** 3.000 l/h, 15 Atmosfer basınçlı, YAĞ-YAKIT POMPALARI (TSE kalite belgeli)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	14781,95	309,38	154,69
2022-3	14921,16	402,19	201,10
2011	0,00	0,00	0,00
2014	829,50	54,00	27,00
2023-1	23134,70	623,13	311,57
2017	1830,00	81,00	40,50
2019	3355,32	141,44	70,72
2016	1530,00	75,00	37,50
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	10476,57	309,38	154,69
2023-2	33717,20	1015,63	507,82
2012	0,00	0,00	0,00
2021	6775,19	202,79	101,39
2013	789,00	47,00	23,50
2018	2625,00	93,00	46,50
2015	1213,50	60,00	30,00
2020	4492,58	166,20	83,10

## 25.282.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

#### YAĞ-YAKIT POMPALARI (Ölçü: Adet)

1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteli ağır yağla vereceği debi ve basınç miktarı aşağıda belirtilen (30 °C'da 600 Redwood 1 saniye veya 69 °C'de 3500 Redwood 1 saniyeye tekabül eder) Yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte fiyatın dışında kalmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.282.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.