

## 25.282.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.282.1405 (409-405)

**Tanımı** 4.000 l/h, 15 Atmosfer basınçlı, YAĞ-YAKIT POMPALARI (TSE kalite belgeli)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	846,00	47,00	23,50
2022-1	11812,04	324,69	162,35
2018	2910,00	97,00	48,50
2022-2	16681,79	324,69	162,35
2022-3	16827,90	422,10	211,05
2019	3718,70	148,46	74,23
2017	2025,00	84,50	42,25
2014	889,50	56,00	28,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	7634,64	212,84	106,42
2016	1635,00	78,50	39,25
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	1302,00	62,50	31,25
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	4981,26	174,44	87,22
2023-1	26087,07	653,88	326,94
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	38008,59	1064,06	532,03
2010	0,00	0,00	0,00

## 25.282.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### YAĐ-YAKIT POMPALARI (Ölçü: Adet)

1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteli ağır yağla vereceđi debi ve basınç miktarı aşağıda belirtilen (30 °C'da 600 Redwood 1 saniye veya 69 °C'de 3500 Redwood 1 saniyeye tekabül eder) Yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte fiyatın dışında kalmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.282.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.