

## 25.282.2504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.282.2504 (411-204)

**Tanımı** 2.000 Watlık, Elektrikli Isıtıcı ve termostadı (TS 5101), YAĞ YAKIT ISITICILARI

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	76,00	7,70	3,85
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	61,00	11,60	5,80
2012	0,00	0,00	0,00
2016	58,50	10,70	5,35
2018	64,50	13,30	6,65
2023-2	470,00	143,75	71,88
2022-1	168,75	43,75	21,88
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	235,63	56,88	28,44
2015	52,50	8,55	4,28
2022-2	222,50	43,75	21,88
2021	117,56	28,68	14,34
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	96,36	23,51	11,76
2013	70,00	7,00	3,50
2008	0,00	0,00	0,00
2019	79,71	20,00	10,00
2023-1	320,63	88,13	44,07

## 25.282.2504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

#### Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101)

Daldırma tipte, monofaze veya trifaze dişli veya flanşlı, elektrikli ısıtıcının tak. 120 °Ca kadar ayarlanabilir daldırma tipi termostadı fiyata dâhil; etanj elektrik tablosu, tablo üzerinde sigortaları, gerekli amperajda şalteri ve kontaktörü, elektrik tablosu ile ısıtıcı ve ısıtıcı termostadı arasında gerekli kesitte NYY tipinde veya boru içinde plastik izoleli kabloları, sair aksamı fiyatın dışında olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı (dış yüzeyin cm<sup>2</sup>sine 4 vattan daha fazla güç verilmeyecektir.

## 25.282.2504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.