

25.282.2504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.282.2504 (411-204)

Tanımı 2.000 Watlık, Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101), YAĞ YAKIT ISITICILARI

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	168,75	43,75	21,88
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	117,56	28,68	14,34
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	222,50	43,75	21,88
2022-3	235,63	56,88	28,44
2016	58,50	10,70	5,35
2013	70,00	7,00	3,50
2014	76,00	7,70	3,85
2015	52,50	8,55	4,28
2017	61,00	11,60	5,80
2018	64,50	13,30	6,65
2020	96,36	23,51	11,76
2019	79,71	20,00	10,00
2023-1	320,63	88,13	44,07
2023-2	470,00	143,75	71,88

25.282.2504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101)

Daldırma tipte, monofaze veya trifaze dişli veya flanşlı, elektrikli ısıtıcının tak. 120 °Ca kadar ayarlanabilir daldırma tipi termostadı fiyata dâhil; etanj elektrik tablosu, tablo üzerinde sigortaları, gerekli amperajda şalteri ve kontaktörü, elektrik tablosu ile ısıtıcı ve ısıtıcı termostadı arasında gerekli kesitte NYY tipinde veya boru içinde plastik izoleli kabloları, sair aksamı fiyatın dışında olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı (dış yüzeyin cm²sine 4 vattan daha fazla güç verilmeyecektir.

25.282.2504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.