

## 25.285.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.285.1103 (412-103)</b>
<b>Tanımı</b>	5.000 Litre, Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712), YAĞ YAKIT DEPOLARI
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3468,00	400,00	200,00
2014	4170,00	483,00	241,50
2018	6820,00	828,00	414,00
2015	4410,00	537,00	268,50
2023-2	73513,48	4475,98	2237,99
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	5510,00	723,00	361,50
2020	9173,21	783,46	391,73
2007	0,00	0,00	0,00
2021	11650,45	932,54	466,27
2019	7547,34	670,50	335,25
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	34661,28	1793,28	896,64
2022-3	35011,23	2143,23	1071,62
2011	0,00	0,00	0,00
2016	4940,00	672,00	336,00
2022-1	18093,38	1493,38	746,69
2023-1	52253,28	2940,78	1470,39

## 25.285.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### Isıtıcı ana yakıt deposu (TS 712)

TS 712'ye uygun; silindirik, baş kısımları bombeli, kaynaklı, onanlı projesine uygun mevzii olarak yakıtı ısıtacak sıcak su veya buharlı PN-6 kalitesinde, depo içine yerleştirilmiş dikişli çelik borudan, kılıflı serpantin ısıtıcıyı; doldurma havalık, boşaltma boruları için flanşları boşaltma vanasını, seviye göstergesine havi; teknik şartnameye uygun deponun dışının iki kat süllyen ile boyanmış olarak iş yerinde temini, yerine montajı.(mesnet yapılırsa bedeli ayrıca ödenecektir ve deponun içi boyanacaktır).

## 25.285.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.