

25.285.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.285.1205 (412-205)
Tanımı	500 Litre, Isıtıcılu günlük yakıt deposu, YAĞ YAKIT DEPOLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	7474,49	791,99	396,00
2022-3	7690,06	1007,56	503,78
2013	616,00	70,00	35,00
2018	1440,00	153,00	76,50
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	4131,00	756,00	378,00
2015	783,00	98,00	49,00
2019	1567,04	344,39	172,20
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	9533,94	1513,94	756,97
2023-2	13655,59	2426,84	1213,42
2014	740,00	88,00	44,00
2021	2672,88	490,08	245,04
2020	2018,01	404,11	202,06
2010	0,00	0,00	0,00
2016	945,00	123,00	61,50
2017	1120,00	133,00	66,50

25.285.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Isıtıcı günlük yakıt deposu:

TS 712'ye uygun seviye göstergeli, diğer özellikler BFT 25.285.1100'ün aynı.

Isıtıcı ana yakıt deposu (TS 712)

TS 712'ye uygun; silindirik, baş kısımları bombeli, kaynaklı, onanlı projesine uygun mevzii olarak yakıt ısıtacak sıcak su veya buharlı PN-6 kalitesinde, depo içine yerleştirilmiş dikişli çelik borudan, kılıflı serpantin ısıtıcıyı; doldurma havalık, boşaltma boruları için flanşları boşaltma vanasını, seviye göstergesine havi; teknik şartnameye uygun deponun dışının iki kat sülyen ile boyanmış olarak iş yerinde temini, yerine montajı.(mesnet yapılırsa bedeli ayrıca ödenecektir ve deponun içi boyanacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.285.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.