

25.285.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.285.1207 (412-207)
Tanımı	800 Litre, Isıtıcılu günlük yakıt deposu, YAĞ YAKIT DEPOLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	1350,00	170,00	85,00
2013	953,00	100,00	50,00
2021	4977,24	599,14	299,57
2015	1220,00	135,00	67,50
2019	3012,64	423,01	211,51
2004	0,00	0,00	0,00
2014	1150,00	121,00	60,50
2022-2	14417,21	1002,71	501,36
2022-3	14674,00	1259,50	629,75
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	7705,75	930,75	465,38
2024	29613,58	4801,08	2400,54
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	17957,24	1857,24	928,62
2009	0,00	0,00	0,00
2017	1660,00	183,00	91,50
2011	0,00	0,00	0,00
2020	3732,99	495,95	247,98
2023-2	25497,41	2947,41	1473,71
2018	2360,00	210,00	105,00

25.285.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Isıtıcı günlük yakıt deposu:

TS 712'ye uygun seviye göstergeli, diğer özellikler BFT 25.285.1100'ün aynı.

Isıtıcı ana yakıt deposu (TS 712)

TS 712'ye uygun; silindirik, baş kısımları bombeli, kaynaklı, onanlı projesine uygun mevzii olarak yakıt ısıtacak sıcak su veya buharlı PN-6 kalitesinde, depo içine yerleştirilmiş dikişli çelik borudan, kılıflı serpantin ısıtıcıyı; doldurma havalık, boşaltma boruları için flanşları boşaltma vanasını, seviye göstergesine havi; teknik şartnameye uygun deponun dışının iki kat sülyen ile boyanmış olarak iş yerinde temini, yerine montajı.(mesnet yapılırsa bedeli ayrıca ödenecektir ve deponun içi boyanacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.285.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.