

## 35.100.7107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.100.7107 (707-207)

**Tanımı** 24 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2018	78,50	7,30	3,65
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	94,00	10,90	5,45
2021	96,50	13,30	6,65
2022-1	202,00	18,70	9,35
2007	0,00	0,00	0,00
2013	48,00	4,00	2,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	75,50	5,90	2,95
2022-2	280,83	18,70	9,35
2015	68,00	4,90	2,45
2023-2	590,00	60,50	30,25
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	287,00	24,40	12,20
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	88,00	9,25	4,63
2017	90,00	6,35	3,18
2014	58,00	4,40	2,20
2023-1	479,00	37,80	18,90

## 35.100.7107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar: (Ölçü: Ad, ; İhzarat: % 60)  
TS EN 60670-24, TS IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 60754-1 Not: 1- Tip testler akredite kuruluşa yaptırılarak buna ait test sonuçları idareye verilecektir. 2- Sigorta bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenir.www

## 35.100.7107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.