

35.100.7206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.100.7206 (707-306)
Tanımı	18 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	42,00	4,00	2,00
2015	59,50	4,90	2,45
2017	78,50	6,35	3,18
2019	77,50	9,25	4,63
2014	50,50	4,40	2,20
2018	69,00	7,30	3,65
2020	82,50	10,90	5,45
2022-1	177,00	18,70	9,35
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	85,00	13,30	6,65
2023-2	521,00	60,50	30,25
2023-1	421,00	37,80	18,90
2022-2	245,63	18,70	9,35
2022-3	252,00	24,40	12,20
2016	66,00	5,90	2,95
2012	0,00	0,00	0,00

35.100.7206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar: (Ölçü: Ad, ; İhzarat: % 60)
TS EN 60670-24, TS IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 60754-1 Not: 1- Tip testler akredite kuruluşa yaptırılarak buna ait test sonuçları idareye verilecektir. 2- Sigorta bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenir.www

35.100.7206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.