

## 35.100.7208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.100.7208 (707-308)</b>
<b>Tanımı</b>	36 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2018	104,00	7,30	3,65
2013	63,00	4,00	2,00
2017	119,00	6,35	3,18
2020	123,00	10,90	5,45
2005	0,00	0,00	0,00
2021	126,00	13,30	6,65
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	267,00	18,70	9,35
2008	0,00	0,00	0,00
2019	116,00	9,25	4,63
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	373,23	18,70	9,35
2023-2	776,00	60,50	30,25
2022-3	379,00	24,40	12,20
2015	89,50	4,90	2,45
2016	99,00	5,90	2,95
2012	0,00	0,00	0,00
2014	76,00	4,40	2,20
2023-1	634,00	37,80	18,90

## 35.100.7208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar: (Ölçü: Ad, ; İhzarat: % 60)  
TS EN 60670-24, TS IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 60754-1 Not: 1- Tip testler akredite kuruluşa yaptırılarak buna ait test sonuçları idareye verilecektir. 2- Sigorta bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenir.www

## 35.100.7208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.