

35.105.1120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.105.1120 (724-408/1)

Tanımı Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli)
(TS 5018-1 EN 60898-1)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 23,20 | 5,45 | 2,73 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 57,50 | 10,10 | 5,05 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 29,40 | 7,20 | 3,60 |
| 2021 | 33,40 | 7,20 | 3,60 |
| 2022-2 | 90,29 | 10,10 | 5,05 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 93,50 | 13,20 | 6,60 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 186,00 | 32,80 | 16,40 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 27,40 | 6,90 | 3,45 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 148,00 | 20,50 | 10,25 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

35.105.1120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli): (Ölçü: Ad.)

Aynı zamanda anahtar vazifesi gören en az 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliđine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve işçilik dahil.

35.105.1120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.