

## 25.250.4502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.250.4502 (169-1212)

**Tanımı** Anma debisi: 1,5 m<sup>3</sup>/h, DN 15-20, Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	484,00	47,00	23,50
2015	576,00	40,00	20,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	2600,63	187,50	93,75
2022-3	2656,88	243,75	121,88
2014	523,00	36,00	18,00
2021	1213,26	122,81	61,41
2006	0,00	0,00	0,00
2020	939,44	100,64	50,32
2019	796,48	85,63	42,82
2023-1	3395,63	378,13	189,07
2007	0,00	0,00	0,00
2017	618,00	54,50	27,25
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	1650,00	187,50	93,75
2018	637,00	62,00	31,00
2023-2	4246,25	625,00	312,50
2016	614,00	50,50	25,25

## 25.250.4502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Isı Ölçer (Isı Sayacı, Kalorimetre) (Ölçü: Adet. İhzarat: %80)

TS EN 1434-1/2/3/4/5 standardında, AT Tip Onay belgeli, debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik arayüz ve M-bus, RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, A veya C sınıfı çevre şartlarında kullanılan, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 °C-120 °C sıcaklık ölçüm aralığında, deđişebilen pilli, (montaj için 6 m, split tiplerde hesaplama birimi için 5 m kablo dâhil) mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dâhil iş yerinde temini, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.250.4502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.