

35.185.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.185.1122 (780-111)

Tanımı Etanj vaevien anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	5,50	0,90	0,45
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	9,55	1,80	0,90
2008	0,00	0,00	0,00
2017	8,60	1,55	0,78
2010	0,00	0,00	0,00
2020	11,00	2,35	1,18
2022-2	29,95	4,10	2,05
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	13,60	2,90	1,45
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	27,60	4,10	2,05
2015	6,45	1,10	0,55
2023-2	52,50	13,30	6,65
2022-3	31,20	5,35	2,68
2014	6,05	1,00	0,50
2016	7,55	1,40	0,70
2019	10,90	2,30	1,15
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	37,00	8,30	4,15

35.185.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ANAHTARLAR: (Ölçü: Adet)

TS EN 60669-1'e, uygun en az 250 V ve 6 A.e dayanabilecek kontakları ve vidalı bağlantı uçları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli ve kapaklı normal anahtar, temini, işyerine nakli, kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı ile birlikte.

35.185.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.