

## 25.282.2501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.282.2501 (411-201)

**Tanımı** 500 Watlık, Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101), YAĞ YAKIT ISITICILARI

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	41,00	7,00	3,50
2008	0,00	0,00	0,00
2021	99,35	28,68	14,34
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	274,38	88,13	44,07
2014	44,30	7,70	3,85
2012	0,00	0,00	0,00
2018	54,00	13,30	6,65
2022-2	186,75	43,75	21,88
2022-3	199,88	56,88	28,44
2009	0,00	0,00	0,00
2016	48,00	10,70	5,35
2023-2	405,00	143,75	71,88
2015	45,20	8,55	4,28
2020	81,44	23,51	11,76
2017	51,50	11,60	5,80
2019	67,48	20,00	10,00
2022-1	143,75	43,75	21,88

## 25.282.2501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

#### Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101)

Daldırma tipte, monofaze veya trifaze dişli veya flanşlı, elektrikli ısıtıcının tak. 120 °Ca kadar ayarlanabilir daldırma tipi termostadı fiyata dâhil; etanj elektrik tablosu, tablo üzerinde sigortaları, gerekli amperajda şalteri ve kontaktörü, elektrik tablosu ile ısıtıcı ve ısıtıcı termostadı arasında gerekli kesitte NYY tipinde veya boru içinde plastik izoleli kabloları, sair aksamı fiyatın dışında olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı (dış yüzeyin cm<sup>2</sup>sine 4 vattan daha fazla güç verilmeyecektir.

## 25.282.2501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.