

## 25.282.2505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.282.2505 (411-205)

**Tanımı** 3.000 Watlık, Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101), YAĞ YAKIT ISITICILARI

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	56,50	8,55	4,28
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	70,00	11,60	5,80
2016	62,50	10,70	5,35
2007	0,00	0,00	0,00
2014	82,50	7,70	3,85
2022-2	260,04	43,75	21,88
2003	0,00	0,00	0,00
2018	76,50	13,30	6,65
2022-3	273,16	56,88	28,44
2023-2	537,50	143,75	71,88
2020	111,11	23,51	11,76
2006	0,00	0,00	0,00
2021	135,55	28,68	14,34
2013	76,00	7,00	3,50
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	195,00	43,75	21,88
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	369,38	88,13	44,07
2019	91,80	20,00	10,00
2010	0,00	0,00	0,00

## 25.282.2505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101)

Daldırma tipte, monofaze veya trifaze dişli veya flanşlı, elektrikli ısıtıcının tak. 120 °Ca kadar ayarlanabilir daldırma tipi termostadı fiyata dâhil; etanj elektrik tablosu, tablo üzerinde sigortaları, gerekli amperajda şalteri ve kontaktörü, elektrik tablosu ile ısıtıcı ve ısıtıcı termostadı arasında gerekli kesitte NYY tipinde veya boru içinde plastik izoleli kabloları, sair aksamı fiyatın dışında olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı (dış yüzeyin cm<sup>2</sup>sine 4 vattan daha fazla güç verilmeyecektir.

## 25.282.2505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.