

25.282.2506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.282.2506 (411-206)

Tanımı 4.000 Watlık, Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101), YAĞ YAKIT ISITICILARI

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	213,75	43,75	21,88
2013	90,00	7,00	3,50
2014	97,50	7,70	3,85
2003	0,00	0,00	0,00
2019	102,46	20,00	10,00
2023-1	404,38	88,13	44,07
2020	122,46	23,51	11,76
2004	0,00	0,00	0,00
2021	149,40	28,68	14,34
2017	82,00	11,60	5,80
2005	0,00	0,00	0,00
2015	66,50	8,55	4,28
2008	0,00	0,00	0,00
2018	84,00	13,30	6,65
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	74,50	10,70	5,35
2023-2	587,50	143,75	71,88
2022-2	286,85	43,75	21,88
2022-3	299,98	56,88	28,44

25.282.2506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101)

Daldırma tipte, monofaze veya trifaze dişli veya flanşlı, elektrikli ısıtıcının tak. 120 °Ca kadar ayarlanabilir daldırma tipi termostadı fiyata dâhil; etanj elektrik tablosu, tablo üzerinde sigortaları, gerekli amperajda şalteri ve kontaktörü, elektrik tablosu ile ısıtıcı ve ısıtıcı termostadı arasında gerekli kesitte NYY tipinde veya boru içinde plastik izoleli kabloları, sair aksamı fiyatın dışında olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı (dış yüzeyin cm²sine 4 vattan daha fazla güç verilmeyecektir.

25.282.2506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.