

## 35.195.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.195.1106 (790-106)

**Tanımı** 1,1 kW'a kadar, Üç fazlı 3.000 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	140,00	20,00	10,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	516,00	59,00	29,50
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	179,00	29,00	14,50
2014	147,00	22,00	11,00
2015	155,00	24,50	12,25
2022-1	968,00	77,00	38,50
2022-2	1323,30	77,00	38,50
2022-3	1350,00	101,00	50,50
2023-1	1600,00	157,00	78,50
2023-2	1990,00	252,00	126,00
2019	266,00	45,30	22,65
2017	197,00	31,20	15,60
2018	227,00	35,80	17,90
2020	362,00	53,50	26,75

## 35.195.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Üç fazlı 3000 d/min: (Ölçü: Adet)

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza, tipinde motoru kısa devre kafesli senkron devir 3000 d/min. Bir çift kutuplu 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi. (Konulması mecburi olan kompanzasyon kondansatörü ayrıca ödenecektir.

## 35.195.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.