

## 25.260.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.260.1202 (174-1202)

**Tanımı** 6 m³/h, Ø165, DN 65, FLANŞLI DENGELİ TANKI (DEBİ-GÖVDE ÇAPI-GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	2408,13	98,13	49,07
2003	0,00	0,00	0,00
2017	525,00	25,80	12,90
2015	508,80	20,00	10,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	928,39	64,33	32,16
2022-1	1410,63	98,13	49,07
2020	794,41	52,73	26,37
2022-3	2437,56	127,56	63,78
2023-2	4480,63	321,88	160,94
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	579,00	29,60	14,80
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	440,00	24,00	12,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	594,26	44,86	22,43
2023-1	2970,13	197,63	98,82

## 25.260.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### DENGE TANKI (Ölçü: Adet)

Isıtma ve sođutma sistemlerinde ısı dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sağlamak için imal edilmiş, projede belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn'yi aşmayan, su giriş ve çıkış ağızları projede belirtildiđi gibi, hava atma, duyar eleman ve boşaltma ağızları olan, iç kısmında su giriş ağızı karşısında delikli sacdan bölmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen denge tankının iş yerinde temini ve montajının yapılması.

## 25.260.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.