

25.260.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.260.1203 (174-1203)

Tanımı 8 m³/h, Ø165, DN 65, FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ-GÖVDE ÇAPI-GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	3702,75	212,75	106,38
2017	600,00	25,80	12,90
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	2789,63	105,63	52,82
2022-3	2821,31	137,31	68,66
2022-1	1630,63	105,63	52,82
2012	0,00	0,00	0,00
2015	518,40	20,00	10,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	1074,90	69,24	34,62
2018	731,00	29,60	14,80
2016	483,00	24,00	12,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	5581,88	346,88	173,44
2019	749,69	48,29	24,15
2020	996,61	56,74	28,37

25.260.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

DENGE TANKI (Ölçü: Adet)

Isıtma ve sođutma sistemlerinde ısı dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sağlamak için imal edilmiş, projede belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn'yi aşmayan, su giriş ve çıkış ağızları projede belirtildiđi gibi, hava atma, duyar eleman ve boşaltma ağızları olan, iç kısmında su giriş ağızı karşısında delikli sacdan bölmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen denge tankının iş yerinde temini ve montajının yapılması.

25.260.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.