

## 35.195.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.195.1112 (790-112)

**Tanımı** 7,5 kW'a kadar, Üç fazlı 3.000 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2021	1800,00	85,50	42,75
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	3460,00	112,00	56,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	488,00	32,00	16,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	665,00	45,10	22,55
2006	0,00	0,00	0,00
2013	464,00	29,00	14,50
2015	511,00	35,50	17,75
2020	1230,00	77,50	38,75
2004	0,00	0,00	0,00
2018	765,00	52,00	26,00
2023-2	6790,00	362,00	181,00
2019	886,00	66,00	33,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	5580,00	226,00	113,00
2022-2	4762,80	112,00	56,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	4800,00	146,00	73,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	605,00	41,90	20,95

## 35.195.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Üç fazlı 3000 d/min: (Ölçü: Adet)

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza, tipinde motoru kısa devre kafesli senkron devir 3000 d/min. Bir çift kutuplu 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi. (Konulması mecburi olan kompanzasyon kondansatörü ayrıca ödenecektir.

## 35.195.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.