

25.202.2118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.202.2118 (152-2118)

Tanımı (2.500.000 kcal/h) 2.900 kW, 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 177586,38 | 8586,38 | 4293,19 |
| 2013 | 33480,00 | 2020,00 | 1010,00 |
| 2015 | 39500,00 | 2180,00 | 1090,00 |
| 2017 | 43130,00 | 2350,00 | 1175,00 |
| 2020 | 77049,18 | 4555,60 | 2277,80 |
| 2014 | 37500,00 | 1960,00 | 980,00 |
| 2016 | 37730,00 | 2270,00 | 1135,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 344106,08 | 9486,08 | 4743,04 |
| 2022-3 | 346387,80 | 11767,80 | 5883,90 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 468470,45 | 17095,45 | 8547,73 |
| 2019 | 56419,83 | 3888,25 | 1944,13 |
| 2021 | 105710,99 | 5488,61 | 2744,30 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 681459,18 | 26959,18 | 13479,59 |
| 2018 | 45740,00 | 2920,00 | 1460,00 |

25.202.2118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN KAYNAKLI KALORİFER KAZANI:

SIVI VE GAZ YAKITLI:

Q ≤ 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar; TS 9876 EN 303-4

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-1-2-3

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar; TS 497

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q ≤ 1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri BFT 25.202.0000 pozuna uygun

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.202.2118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.