

25.202.2314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.202.2314 (152-2314)

Tanımı (1.000.000 kcal/h) 1.160 kW, 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2013 | 15084,30 | 1172,60 | 586,30 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 18634,00 | 1595,00 | 797,50 |
| 2018 | 20295,00 | 1892,00 | 946,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 49436,85 | 3213,24 | 1606,62 |
| 2022-2 | 160232,81 | 5921,51 | 2960,76 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 161492,17 | 7180,87 | 3590,44 |
| 2022-1 | 83031,78 | 5096,78 | 2548,39 |
| 2020 | 35762,06 | 2686,13 | 1343,07 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 16335,00 | 1518,00 | 759,00 |
| 2023-2 | 362487,06 | 15574,56 | 7787,28 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 16896,00 | 1210,00 | 605,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 17820,00 | 1353,00 | 676,50 |
| 2019 | 26264,38 | 2296,32 | 1148,16 |
| 2023-1 | 249331,92 | 10081,92 | 5040,96 |

25.202.2314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN KAYNAKLI KALORİFER KAZANI:

SIVI VE GAZ YAKITLI:

Q ≤ 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar; TS 9876 EN 303-4

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-1-2-3

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar; TS 497

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q ≤ 1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri BFT 25.202.0000 pozuna uygun

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.202.2314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.