

25.202.2319 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.202.2319 (152-2319)

Tanımı (3.000.000 kcal/h) 3.490 kW, 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2013 | 41435,90 | 2442,00 | 1221,00 |
| 2015 | 48873,00 | 2596,00 | 1298,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 53306,00 | 2761,00 | 1380,50 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 59048,00 | 3454,00 | 1727,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 131878,37 | 6830,44 | 3415,22 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 95140,72 | 5660,99 | 2830,50 |
| 2023-2 | 891230,10 | 33642,60 | 16821,30 |
| 2022-2 | 429003,94 | 11644,69 | 5822,35 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 221442,52 | 10655,02 | 5327,51 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 46629,00 | 2673,00 | 1336,50 |
| 2014 | 46409,00 | 2332,00 | 1166,00 |
| 2022-3 | 431876,83 | 14517,58 | 7258,79 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 69670,49 | 4830,10 | 2415,05 |
| 2023-1 | 612630,37 | 21242,87 | 10621,44 |

25.202.2319 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN KAYNAKLI KALORİFER KAZANI:

SIVI VE GAZ YAKITLI:

Q ≤ 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar; TS 9876 EN 303-4

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-1-2-3

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar; TS 497

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q ≤ 1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri BFT 25.202.0000 pozuna uygun

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.202.2319 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.